



LEGENDA:

Lista opraw

- 1 INELA SPA 742-1 PERFETTO LED 19W 2000 lm 70° lub równoważna
- 2 PXF LIGHTING CENTRA LED NT opt. korytarz 3W z modułem awaryjnym lub równoważna
- 3 PXF LIGHTING CENTRA LED NT opt. okna 3W z modułem awaryjnym lub równoważna
- 4 PXF Lighting PX0906422 FINESTRA LED HP 407x407 OPAL 4000K lub równoważna
- 5 PXF Lighting PX3000213 MODENA LED 25W 4000K lub równoważna
- 6 JOY LED COB OSRAM Z8 30W 4000K lub równoważna

..E Oprawa ewakuacyjna VIP MASTER PANEL 18xLED z modułem awaryjnym 3h jednostronna lub równoważna

TR Rozdzielnia elektryczna natynkowa 4x24mod

2xGniazdo 1-fazowe 230V/In 16A

Włącznik świecznikowy 230V/In10A

Włącznik pojedynczy 230V/In10A

Wypust zasilania 230VAC

PMP Przeciskopozastawny wyłącznik prądu

GWP Główny wyłącznik prądu

AP Access Point

Kamera kopułkowa 2MP, PoE, obiektyw 2.7-12mm, IK10, IR 30m

Kamera buliet 2MP, PoE, obiektyw 2.7-12mm, IP67, IK10, IR 50m

Kamera obrotowa 2MP, 25x zoom, IP67, IK10

UTP kat. 6 dla kamery obrotowej, UTP kat.6 do zastosowań zewnętrznych

- 4 osobne obwody dla:
- 1 - Zasilanie pompy obiegowej dla CO na piętrze (TR/18)
 - 2 - Zasilanie pompy obiegowej dla podłogówki na parterze (TR/18)
 - 3 - Zasilanie pompy (odbiuraj) c.w.u. (TR/19)
 - 4 - Zasilanie pompy cyrkulacyjnej (TR/19)

do kamery obrotowej!

na ścipie



NAZWA INWESTYCJI	Biurowe budynku konstrukcji drewnianej z przeniesieniem na cele edukacyjne-dydaktyczne oraz usługowe, działka 76/1/56, dębop 2, Bełostroszyska, 37-722 Wyszkiłyce	STADIUM:	pr.o. wykonawczy
ADRES INWESTYCJI	działka 76/1/56, dębop 2, Bełostroszyska, 37-722 Wyszkiłyce	DATA:	sierpień 2017r.
NAZWA ILMU	Adwentum 1 Zakład Fizjoterapii w Bełostroszyskach, Miejska	PRZEDMIOT PRACY:	inst. elektryczne
PRZEDMIOT PRACY:	Bełostroszyska 150, 37-722 Wyszkiłyce NIP 7952212351	UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr Dawid Sotogoj	SKALA	1:50
		NR RYS.	E01