

Nawietrzak świeżego powietrza do kotłowni montowany na wys. 30 cm ponad poziomem podłogi w kotłowni (pozostałe szczegóły w opisie technicznym)

Pion Ø32

Proj. kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 50 kW II etap


LEGENDA:

W → Proj. kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wym 14x14 cm

PS → Proj. przewód powietrzno-spalinowy Ø100/150 wyrzut ponad dach

— Instalacja gazowa doziemna PE/STAL

— Proj. instalacja gazowa

		Consilio Projekt sp. z o.o. ul. Pogodna 55c, 37-500 Jarosław	
Obiekt: Budowa budynku konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na cele edukacyjno-dydaktyczne oraz usługowe, działka 761/36, obręb 2, Bolestraszyce, 37-722 Wyszatyce		Nr rys.: S-3.2	
Inwestor: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce NIP: 7952212351		Stadium: P. wykonawczy	
Nazwa rys.: Rys. wyk. instalacji GAZ - poddasze		Data: 08.2017	
Projektant: mgr inż. Michał Darecki		Skala: 1:100	
Nr upr.:		Podpis:	
PDK/0158/POO S/16			