

Bolestraszyce 21.06.2019

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AG.226/2/2019 Nazwa zadania: **wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszytach - „Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa oświetlenia parkowego i monitoringu na terenie Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszytach - Etap I” w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszytach”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od uczestnika postępowania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie

Proszę Zamawiającego o udostępnienie specyfikacji urządzeń: szczegółowa specyfikacja techniczna rozdział 2.1 - Stosowane materiały, poz. 6 - 8

6. Kamera do monitoringu zintegrowana zewnętrzna z napędem i routerem szt. 4

7. Kamera IP 2Mp do monitoringu zintegrowana zewnętrzna szt. 20

8. Kamera IP PTZ 2 Mpix do monitoringu zewnętrzna szt. 6

Proszę również o sprecyzowanie pozycji 26 i 27

26. szafka RACK 19" 6U KOMPLETNIIE WYPOSAŻONA szt. 1

27. szafka RACK 19" 9U KOMPLETNIIE WYPOSAŻONA szt. 1

Odpowiedź

- POZ 6 - Dotyczy monitoringu bezprzewodowego w Cisowej, który nie jest objęty niniejszym postępowaniem
- POZ 7 - Kamera stała IP min 2Mp obiektyw regulowany 2,8 – 12 zintegrowana z promiennikiem IR zasięg 100m
- POZ.8 - Kamera obrotowa PTZ min 2Mp zintegrowana z promiennikiem IR zasięg 100 m, zoom 22x
- POZ. 26 i 27 - W obydwu pozycjach zastosować szafkę 19"9U wyposażenie:
 - panel zasilający
 - panel wentylacyjny
 - switch 1Gb 16portów poz 26
 - 2 x switch 1Gb 16portów poz 27

Oryginał podpisany przez:

DYREKTOR
dr Narcyz Piórecki